

a) CENTRALES ET RESEAUX

ÉNERGIE

MOIS D'OCTOBRE 1948	Ferry-ville	La Goulette	Radès	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.)	305	37.800	»	430	170	3.250	4.502	265	230
Pointe mensuelle (kw.)	200	21.850		180	140	1.650	2.100	190	140
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh)	17.952	9.457.293		31.146	8.240	535.045	828.645	46.035	38.075
Consommation mensuelle charbon									
mensuelle Tonnes		3.298.905							
spécifique Grammes		349							
Consommation mensuelle lignite									
mensuelle Tonnes		2.042.900							
spécifique Grammes		216							
Consommation mensuelle gas-oil et Diesel-oil									
mensuelle Tonnes	7.180			9.739	3.260	143.684	262.765	20.317	13.175
spécifique Grammes	384			312	395	268.	317	441	346
Consommation mensuelle de fuel-oil									
mensuelle Tonnes	»	2.222.000							
spécifique Grammes		234							
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.)	55.200			83.381	38.051				

b) DISTRIBUTION (Octobre 1948)

	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH	2.567.400	209.650
Energie émise sur le réseau KWH	2.182.290	206.770
Pointe mensuelle KW	7.005	650