

## ÉNERGIE

MOIS DE NOVEMBRE 1948	Ferryville	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.) . . . . .	.305	37.800	430	170	3.250	4.502	265	230
Pointe mensuelle (kw.) . . . . .	220	24.450	275	60	2.150	2.700	210	156
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh.) . . . . .	19.114	9.674.870	2.974	8.206	666.136	1.092.715	49.175	42.520
Consommation mensuelle charbon / spécifique		Tonnes . . . . . Grammes . . . . .						
		2.788.220 290						
Consommation mensuelle lignite / spécifique		Tonnes . . . . . Grammes . . . . .						
		2.959.600 306						
Consommation mensuelle gas-oil et Diesel-oil / spécifique	7,275	Tonnes . . . . . Grammes . . . . .	1.537	3,058	179,180	342,902	21,602	13,660
	381		516 (1)	372	268	314	439	322
Consommation mensuelle de fuel-oil / spécifique		Tonnes . . . . . Grammes . . . . .						
		1.750.000 180						
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.) . . . . .	57.367		134.078	39.949				

(1) Consommation spécifique élevée due aux essais des moteurs Polar H 29 et K 41 qui ont été effectués à charge réduite.

b) DISTRIBUTION (Novembre 1948)	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH . . . . .	2.582.400	237.200
Energie émise sur le réseau . . . . . KWH . . . . .	2.204.000	232.010
Pointe mensuelle . . . . . KW . . . . .	8.500	680

Remarque. — La Centrale de secours de Radès (400 KW de puissance installée) ne fonctionnant plus depuis un an, a été supprimée sur cet état.