

a) CENTRALES ET RESEAUX

ÉNERGIE

MOIS DE DECEMBRE 1948	Ferryville	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.)	305	37.800	430	170	3.250	4.502	265	230
Pointe mensuelle (kw.)	250	24.000	320	60	2.180	2.700	180	154
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh)	5.245	10.621.471	8.527	7.489	768.168	1.284.695	50.980	51.555
Consommation charbon								
{ mensuelle		3.622,630						
{ spécifique		342						
Consommation lignite								
{ mensuelle		3.533,300						
{ spécifique		332						
Consommation gas-oil et Diesel-oil								
{ mensuelle	2,367		2,399	2,865	200,821	375,086	21,667	17,680
{ spécifique	451		293	382	261	301	424	343
Consommation de fuel-oil								
{ mensuelle		1.481,000						
{ spécifique		140						
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.)	80.800		140.658	42.167				

b) DISTRIBUTION (Décembre 1948)

	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	3.148.380	266.950
Energie émise sur le réseau.....KWH.....	2.676.123	260.030
Pointe mensuelle.....KW	9.280	750