

MOIS DE FEVRIER 1949	Ferryville	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.)	305	37.800	430	170	4.950	4.502	265	450
Pointe mensuelle (kw.)	200	23.100	280	60	1.900	2.000	210	138
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh.)	1.066	9.158.200	19.968	9.619	543.392	746.740	50.575	45.370
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH	997	8.557.904	18.099	9.034	527.046	723.604	48.567	43.580
Consommation mensuelle charbon } } spécifique	Tonnes Grammes	2.925.330 367						
Consommation mensuelle lignite } } spécifique	Tonnes Grammes	2.702.900 295						
Consommation mensuelle gas-oil et Diesel-oil } } spécifique	Tonnes Grammes	0,597 560	5,750 287	3,753 390	150,705 277	229,996 308	19,724 390	12,580 278
Consommation mensuelle de fuel-oil } } spécifique	Tonnes Grammes	1.252,500 137						
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.)	70.800		127.149	34.732				

b) DISTRIBUTION (Février 1949)	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH	2.680.000	229.209
Energie émise sur le réseau KWH	2.278.000	222.520
Pointe mensuelle KW	8.250	680

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.