

## a) CENTRALES ET RESEAUX

## ÉNERGIE

MOIS DE JUIN 1949

MOIS DE JUIN 1949	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.) .....	37.800	430	170	4.950	4.502	265	450
Pointe mensuelle (kw.) .....	21.200	245	50	1.620	1.750	180	136
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh) .....	9.083.400	16.767	8.340	457.167	666.305	42.740	36.850
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH	8.571.878	16.522	7.981	428.291	640.122	40.859	35.210
Consommation charbon { mensuelle } spécifique	Tonnes..... Grammes.....						
	2.507.720 276						
Consommation lignite { mensuelle } spécifique	Tonnes..... Grammes.....						
	2.241.000 247						
Consommation gas-oil et Diesel-oil { mensuelle } spécifique	Tonnes..... Grammes.....	5,405	3,326	127,342	208,509	16,657	14,110
		322	398	297	313	389	384
Consommation de fuel-oil { mensuelle } spécifique	Tonnes..... Grammes.....						
	1.893,600 208						
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.) .....		128.677	33.785				

b) DISTRIBUTION (Juin 1949)	FUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	2.437.200	216.368
Energie émise sur le réseau..... KWH.....	2.071.620	204.250
Pointe mensuelle..... KW .....	6.950	600

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.