

MOIS D'AOUT 1949	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée (kw.).....	37.800	430	170	4.950	4.502	265	450
Pointe mensuelle (kw.).....	21.200	315	75	1.850	1.600	194	146
Production mensuelle aux bornes des génératrices (kwh.).....	9.735.000	22.009	1.932	545.526	694.440	53.325	47.210
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH	9.200.217	19.221	1.706	519.092	669.038	50.653	45.400
Consommation mensuelle charbon	Tonnes..... 3.091,000						
spécifique	Grammes..... 317						
Consommation mensuelle lignite	Tonnes..... 1.509,300						
spécifique	Grammes..... 155						
Consommation mensuelle gas-oil et Diesel-oil	Tonnes.....	6,881	0,825	182,023	215,594	19,530	12,920
spécifique	Grammes.....	311	428	334	310	367	274
Consommation mensuelle de fuel-oil	Tonnes..... 2.146,000						
spécifique	Grammes..... 220						
Energie reçue de La Goulette C.T.T. (kwh.).....		159.667	45.463				

b) DISTRIBUTION (Août 1949)	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	2.231.850	222.793
Energie émise sur le réseau.....KWH.....	1.887.672	211.680
Pointe mensuelle.....KW.....	5.800	650

N. B. — Les consommations spécifique mensuelle aux bornes des génératrices sont prises par rapport à la productives.