

MOIS DE NOVEMBRE 1949

ÉNERGIE

a) CENTRALES ET RESEAUX		La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée KW	37.800	430	100	4.350	6.440	265	450
Pointe mensuelle KW	26.100	340	60	2.200	2.750	215	153
Production mensuelle aux bornes des génératrices KWH	10.284.200	67.881	2.030	613.749	999.460	53.035	45.305
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH	9.625.904	64.077	1.783	590.345	473.419	50.978	43.185
Consommation de charbon	mensuelle..... Tonnes	2.491,490						
Consommation de lignite Tonnes	1.944,000						
Consommation de fuel-oil	mensuelle..... Tonnes	2.209,000						
Consommation de gas-oil	mensuelle..... Tonnes		20,420	0,764	170,965	287,473	20,114	14,594
	spécifique..... Grammes		300	376	278	287	379	322
Energie reçue de La Goulette CTT KWH		187.694	50.687				

b) DISTRIBUTION (Novembre 1949)		TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH	3.034.800	276.775
Energie émise sur le réseau KWH	2.579.580	255.770
Pointe mensuelle KW	9.850	700

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.