

MOIS DE FEVRIER 1950

ÉNERGIE

a) CENTRALE ET RESEAUX	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée KW	52.800	570	156	4.780	6.460	375	390
Pointe mensuelle KW	25.800	265	—	2.400	3.125	230	167
Production mensuelle aux bornes des génératrices KWH.....	10.042.000	81.252	—	728.253	1.122.855	60.247	44.735
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH.....	9.383.973	78.402	—	707.587	1.097.484	57.809	42.685
Consommation de charbon } mensuelle..... Tonnes.....	1.500,930	—	—	—	—	—	—
Consommation de lignite } mensuelle..... Tonnes.....	2.451,200	—	—	—	—	—	—
Consommation de fuel-oil } mensuelle..... Tonnes.....	2.959,900	—	—	—	—	—	—
Consommation de gas-oil } mensuelle..... Tonnes.....	—	28,465	—	193,795	313,879	22,854	14,365
} spécifique..... Grammes	—	350	—	266	280	379	321
Energie reçue de La Goulette CTT..... KWH.....	—	200.130	48.917	—	—	—	—

b) DISTRIBUTION	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	2.922.607	253.300
Energie émise sur le réseau..... KWH.....	2.484.210	233.560
Pointe mensuelle KW	9.500	720

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.