

a) CENTRALE ET RESEAUX	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée KW	52.800	570	136	4.780	6.460	375	300
Pointe mensuelle KW	25.200	265	60	2.400	2.580	220	140
Production mensuelle aux bornes des génératrices KWH	10.816.400	43.082	495	642.112	870.340	49.704	45.075
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH	10.104.680	41.050	313	618.850	848.224	47.745	44.140
Consommation de charbon } mensuelle..... Tonnes.....	1.484,600	—	—	—	—	—	—
Consommation de lignite } mensuelle..... Tonnes.....	2.294,000	—	—	—	—	—	—
Consommation de fuel-oil } mensuelle..... Tonnes.....	3.725,560	—	—	—	—	—	—
Consommation de gas-oil } mensuelle..... Tonnes.....	—	15,481	0,220	174,205	250,327	18,867	14,400
} spécifique..... Grammes ...	—	265	444	271	200	379	315
Energie reçue de La Goulette CTT..... KWH.....	—	180.088	40.327	—	—	—	—

b) DISTRIBUTION	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	3.421.800	272.256
Energie émise sur le réseau..... KWH.....	2.908.530	251.770
Pointe mensuelle KW	9.100	700

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.