

MOIS D'AVRIL 1950

ÉNERGIE

a) CENTRALE ET RESEAUX	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée KW	52.800	570	156	4.700	6.460	375	390
Pointe mensuelle KW	24.800	310	60	1.950	2.125	220	167
Production mensuelle aux bornes des génératrices KWH.....	9.889.000	60.990	469	564.620	712.510	51.815	41.262
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH.....	9.235.090	59.580	292	540.412	692.965	49.688	39.522
Consommation de charbon } mensuelle..... Tonnes.....	590,700	—	—	—	—	—	—
Consommation de lignite } mensuelle..... Tonnes.....	2.945,500	—	—	—	—	—	—
Consommation de fuel-oil } mensuelle..... Tonnes.....	3.185,126	—	—	—	—	—	—
Consommation de gas-oil } mensuelle..... Tonnes....	—	22,124	0,210	153,180	208,949	19,657	13,048
} spécifique..... Grammes ...	—	362	447	271	293	379	316
Energie reçue de La Goulette CTT:..... KWH.....	—	142.057	43.704	—	—	—	—

b) DISTRIBUTION	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	2.866.800	258.375
Energie émise sur le réseau..... KWH.....	2.435.780	240.800
Pointe mensuelle KW	8.300	700

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.