

MOIS DE MAI 1950

ÉNERGIE

a) CENTRALE ET RESEAUX		La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée	KW	52.800	570	156	4.780	6.460	375	390
Pointe mensuelle	KW	24.200	310	60	1.950	2.040	220	158
Production mensuelle aux bornes des génératrices	KWH	10.114.800	69.145	214	564.434	753.270	50.695	44.150
Production mensuelle aux bornes des Centrales	KWH	9.496.920	64.982	101	537.617	733.690	48.645	42.355
Consommation de charbon	} mensuelle..... Tonnes.....	325,200	—	—	—	—	—	—
Consommation de lignite								
Consommation de fuel-oil	} mensuelle..... Tonnes.....	3.258,351	—	—	—	—	—	—
Consommation de gas-oil								
Consommation mensuelle.....	Tonnes.....	—	24,275	0,113	153,271	220,651	19,240	13,812
Consommation spécifique.....	Grammes ...	—	351	528	271	293	379	313
Energie reçue de La Goulette CTT.....	KWH.....	—	178.240	43.125	—	—	—	—

b) DISTRIBUTION	TUNIS	BIZERTE
	Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	3.038.357
Energie émise sur le réseau..... KWH.....	2.582.600	236.870
Pointe mensuelle	7.800	700

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.