

a) CENTRALE ET RESEAUX	La Goulette	S. E. A.	Béja (1)	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée KW	52.800	570	156	4.780	6.460	375	390
Pointe mensuelle KW	23.900	310	60	2.000	1.960	220	155
Production mensuelle aux bornes des génératrices KWH.....	10.447.700	61.122	—	571.086	723.295	69.646	47.438
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH.....	9.835.792	56.577	—	544.316	704.220	67.073	45.518
Consommation de charbon } mensuelle..... Tonnes.....	88,000	—	—	—	—	—	—
Consommation de lignite } mensuelle..... Tonnes.....	1.436,200	—	—	—	—	—	—
Consommation de fuel-oil } mensuelle..... Tonnes.....	3.964.040	—	—	—	—	—	—
Consommation de gas-oil } mensuelle..... Tonnes.....	—	21,530	—	156,050	209,500	26,458	14,833
de gas-oil } spécifique..... Grammes ...	—	352	—	273	289	379	314
Energie reçue de La Goulette CTT..... KWH.....	—	271.730	58.255	—	—	—	—

b) DISTRIBUTION	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	3.020.707	252.945
Energie émise sur le réseau..... KWH.....	2.564.302	238.250
Pointe mensuelle KW	7.000	700

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.

(1) Centrale définitivement arrêtée à compter du 1^{er} juin 1950.