

MOIS DE JUILLET 1950

ÉNERGIE

a) CENTRALES ET RESEAUX	La Goulette	S. E. A.	Béja	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa
Puissance installée KW	52 800	570	---	4.780	6 460	375	390
Pointe mensuelle KW	22.200	255	---	1.925	1.960	230	140
Production mensuelle aux bornes des géné- trices KWH.....	9.838.000	26.347	—	593.787	718.035	61.621	47.300
Production mensuelle aux bornes des Centrales KWH.....	9.215.881	22.850	—	567.837	695.933	59.791	45.455
Consommation } mensuelle..... Tonnes..... de charbon	64.000	—	—	—	—	—	—
Consommation } mensuelle..... Tonnes..... de lignite	1.688.000	—	—	—	—	—	—
Consommation } mensuelle..... Tonnes..... de fuel-oil	3.750.560	—	—	—	—	—	—
Consommation } mensuelle..... Tonnes..... de gas-oil	—	8.295	—	165.009	215.978	23.338	15.256
} spécifique..... Grammes....	—	314	—	277	300	379	323
Energie reçue de La Goulette CTT..... KWH.....	—	282.175	51.685	—	—	—	—

b) DISTRIBUTION	TUNIS	BIZERTE
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts KWH.....	2.642.695	243.371
Energie émise sur le réseau..... KWH.....	2.246.290	229.400
Pointe mensuelle KW	6.950	700

N. B. — Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.