

MOIS DE SEPTEMBRE 1950

## ÉNERGIE

CENTRALES — PRODUCTEURS		La Goulette	S. E. A.	Sousse	Sfax	Gabès	Gafsa	Tozeur
Puissance installée .....	KW .....	52.800	570	4.780	6.460	375	390	100
Pointe mensuelle .....	KW .....	25.200	325	1.950	1.850	214	148	17
Production mensuelle aux bornes des génératrices .....	KWH.....	10.856.200	54.423	596.825	686.635	60.530	43.865	1.710
Production mensuelle aux bornes des Centrales .....	KWH.....	10.211.942	49.226	566.473	667.798	58.751	41.495	(1)
Consommation de charbon { mensuelle.....	Tonnes.....	436,000	—	—	—	—	—	—
Consommation de lignite { mensuelle.....	Tonnes.....	2.062,500	—	—	—	—	—	—
Consommation de fuel-oil mensuelle.....	Tonnes.....	3.960,340	—	—	—	—	—	—
Consommation de gas-oil { mensuelle.....	Tonnes.....	—	17,145	166,812	205,991	23,022	14,705	1,113
de gas-oil { spécifique.....	Grammes....	—	325	279	300	380	336	650
Energie reçue de La Goulette CTT.....	KWH.....	—	277.870	—	—	—	—	—

(1) L'état actuel du comptage ne permet pas de fournir le décompte de cette énergie.

DISTRIBUTEURS		TUNIS	BIZERTE	BEJA
Energie reçue de La Goulette à 30.000 volts	KWH.....	—	—	58.630
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts	KWH.....	2.746.800	251.103	—
Energie émise sur le réseau.....	KWH.....	2.339.700	229.040	—
Pointe mensuelle .....	KW .....	8.100	700	—

N.B. - Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.