

MOIS DE JUILLET 1952

## ELECTRICITÉ

CENTRALES — PRODUCTEURS		La Goulette	Sousse	Sfax	Gabès	S. E. A.	Gafsa	Tozeur
Puissance installée .....	KW .....	52.800	5.600	6.460	685	570	390	100
Puissance disponible .....	KW .....	52.800	4.650	5.200	685	570	390	100
Pointe mensuelle .....	KW .....	26.200	2.050	1.980	245	245	170	40
Production mensuelle aux bornes des génératrices .....	KWH .....	12.034.900	686.542	721.820	70.173	30.265	54.285	5.980
Production mensuelle aux bornes des Centrales .....	KWH .....	11.178.173	667.089	697.117	67.575	26.453	52.428	(1)
Consommation de charbon	} mensuelle..... Tonnes...	3.880,580	—	—	—	—	—	—
Consommation de fuel-oil								
Consommation mensuelle.....	Tonnes.....	2.091,000	—	—	—	—	—	—
Consommation mensuelle.....	Tonnes.....	—	180,012	212,267	22,602	10,436	19,295	3,077
Consommation de gas-oil	} spécifique (2) .....	—	262	295	310	344	355	515
Consommation								

(1) L'état actuel du comptage ne permet pas de fournir le décompte de cette énergie.

(2) Les consommations spécifiques sont prises par rapport à la production mensuelle aux bornes des génératrices.

DISTRIBUTEURS		TUNIS	BIZERTE	BEJA	S. E. A.
Energie reçue de La Goulette à 30.000 volts	KWH.....	—	277.900	66.600	688.588
Energie reçue de La Goulette à 10.000 volts	KWH.....	3.205.450	—	—	—
Energie émise sur le réseau.....	KWH.....	2.724.250	268.270	—	—
Pointe mensuelle .....	KW.....	8.050	900	—	—